

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах

Юр. адрес 199053 г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 13
Почтовый адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д. 37
тел.786-12-30 факс: 747-32-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №Ю 78-06-05-162 -15
по делу об административном правонарушении

г. Санкт-Петербург

«18» ноября 2015г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах - главный государственный санитарный врач по Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам Санкт-Петербурга Историк Ольга Александровна

акт проверки № _____ от _____ 20 __ г. с приложениями;

материалы административного расследования на основании определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования 78-06-05-564-15 от 01.10.2015г., и другие материалы дела

протокол об административном правонарушении № 78-06-05-564-15 от 09.11.2015г., в отношении

Наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Приморский город»
(далее ООО «Приморский город»)

Свидетельство о регистрации ОГРН 1089847230770

ИНН 7807335777 КПП 780701001

Р/с 40702810118000000109 БИК 044030790

К/с 30101810900000000790

Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.47, лит.А, пом. 152.

Фактическое место нахождения: Санкт - Петербург, Петергофское шоссе, д.45.

Руководитель юридического лица: генеральный директор ООО «Приморский город» Цзя Юйгуану
(ФИО)

Представитель юридического лица: представитель по доверенности №22 от 03.08.2015г. ООО «Приморский город» Подобед Евгений Викторович.

УСТАНОВИЛ:

При проведении административного расследования № 78-06-05-564-15 с 01.10.2015 в отношении неустановленного лица, было установлено, что по адресу Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.45 управляющей компанией является ООО «Приморский город». Эксплуатационную ответственность за горячую воду несет ООО «Приморский город», что подтверждается договором № 1084 от 13.11.2013г. на управление многоквартирным домом № 45 по Петергофскому шоссе. ООО «Приморский город» 19.10.2015г. с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 30 мин. допустило подачу горячего водоснабжения по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.45 ненадлежащего качества, а именно: температура горячей воды на спускном кране на подающем трубопроводе после теплообменника в ИТП № 15 (подающий горячую воду в кв. №632) составляет 56,5°С (при нормативе не ниже 60°С и не выше 75°С), на спускном кране стояка, подающий горячую воду в кв. № 632 составляет 54,4°С (при нормативе не ниже 60°С и не выше 75°С), на спускном кране стояка, подающего горячую воду в квартиры по 37 парадной (кв. № 765) составляет 59,0°С (при нормативе не ниже 60°С и не выше 75°С), что подтверждается результатами лабораторных исследований выданных аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах и городе Ломоносове (экспертное заключение № 78.01.06ф-06-3797 от 21.10.2015) и является нарушением ст. 11, ч.1 ст.19 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.п. 3.1.10 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Согласно пунктам 2.3 и 2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С. Данные санитарно-эпидемиологические требования к системам горячего централизованного водоснабжения направлены в том числе на предупреждение загрязнения горячей воды высоко контагиозными инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения, которые могут размножаться при температуре ниже 60°С, в их числе Legionella Pneumophila.

