

59
06.06.14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-15-392
о назначении административного наказания
178023039214212

(регистрационный индекс ПД)

«06» июня 2014 г.

Санкт – Петербург, ул. Партизана Германа, д.29
(село, город, район)

Я, Государственный инспектор Красносельского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Власова Екатерина Витальевна
(должность, фамилия, имя, отчество, государственного инспектора по пожарному надзору)

Рассмотрел 06.06.2014 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Санкт - Петербург, ул. Партизана Германа, д.29 протокол № 2-15-392, составленный 06.06.2014 года по адресу: Санкт – Петербург, ул. Партизана Германа, д.29 государственным инспектором по пожарному надзору Власовой Е.В.

и материалы административного дела, возбужденного в отношении _____ должностного лица
(указывается должностное лицо или гражданин)

1. Фамилия, имя, отчество: Буров Вадим Николаевич
2. Дата и место рождения: 25.07.1977, г. Ленинград
3. Адрес места регистрации: г. С-Пб, ул. Бухарестская д.84 кв. 18,
4. Место работы (учебы): ООО Приморский город.
5. Занимаемая должность, заработная плата: Главный инженер, 70350.
6. Документ, удостоверяющий личность: Паспорт 4002 серия 562414 выдан 40 ом Фрунзенского р-на СПб 02.06.2002г

Материалами установлено, что:

В 11 часов 00 минут 28.04.2014 г. в помещениях ООО «Приморский город», расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, ш. Петергофское 59
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательных и (или) нормативных актов, требования которых нарушены)

при проведении плановой, выездной проверки, на основании распоряжения ОНД Красносельского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 14 марта 2014 года № 2-15-207, нарушил требования пожарной безопасности: ФЗ № 123 от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а именно:
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательных и (или) нормативных актов, требования которых нарушены)

- В объеме лестничной клетки, расположенной у квартиры №13 встроено помещение иного назначения, путем установки перегородки с дополнительной дверью (Осн.: Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.4)
- В объеме лестничной клетки, расположенной у квартиры №14 встроено помещение иного назначения, путем установки перегородки с дополнительной дверью (Осн.: Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.4)
- В объеме лестничной клетки, расположенной у квартиры №55 встроено помещение иного назначения, путем установки перегородки с дополнительной дверью (Осн.: Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.4)
- В объеме лестничной клетки, расположенной у квартиры №114 встроено помещение иного назначения, путем установки перегородки с дополнительной дверью (Осн.: Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.4)
- В объеме лестничной клетки, расположенной у квартиры №56-57 встроено помещение иного назначения, путем установки перегородки с дополнительной дверью (Осн.: Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.4)
- В объеме лестничной клетки, расположенной у квартиры №61 встроено помещение иного назначения, путем установки перегородки с дополнительной дверью (Осн.: Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.4)
- В объеме лестничной клетки, расположенной у квартиры №69 встроено помещение иного назначения, путем установки перегородки с дополнительной дверью (Осн.: Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.4)
- В объеме лестничной клетки, расположенной у квартиры №81 встроено помещение иного назначения, путем установки перегородки с дополнительной дверью (Осн.: Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.4)
- В объеме лестничной клетки, расположенной у квартиры №82 встроено помещение иного назначения, путем установки перегородки с дополнительной дверью (Осн.: Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.4)
- В объеме лестничной клетки, расположенной у квартиры №95 встроено помещение иного назначения, путем установки перегородки с дополнительной дверью (Осн.: Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.4)
- В объеме лестничной клетки, расположенной у квартиры №97 встроено помещение иного назначения, путем установки перегородки с дополнительной дверью (Осн.: Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.4)